

оберс

ул. корпус

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул.Обороны,2; т.5-15-39; ogps6gpn@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 440/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

юридическому лицу – Краевому государственному бюджетному образовательному

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

учреждению среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина»

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Д.А. Перепелкина от 22.10.2014 № 440 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: «10» ноября 2014 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; «13» ноября 2014 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; «17» ноября 2014 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Саковичем Романом Михайловичем территории, здания и помещений учебного корпуса краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крупской, д.100 совместно с Братиловой Галиной Петровной - директором КГБОУ СПО (среднее специальное учебное заведение) «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина», Репиной Зинаидой Петровной – заместителем директора КГБОУ СПО (среднее специальное учебное заведение) «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4

440/1/1	В здании учебного корпуса средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы, о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны	<p>В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	17.05.2015 +
440/1/2	Декларация пожарной безопасности не уточнена при изменении требований пожарной безопасности	<p>В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным <u>законом</u> "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с пунктом 7 (Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91) Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.</p>	01.02.2015 +
440/1/3	Не разработаны и не согласованы специальные программы пожарно-технического минимума для работников осуществляющие круглосуточную охрану организации	<p>В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной</p>	01.02.2015 +

		<p>ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с пунктом 39 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:</p> <p>руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;</p> <p>работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;</p> <p>педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;</p> <p>работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации</p>	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. гл. государственного инспектора г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Сакович Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«17» ноября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Братилова Г.П.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» ноября 2014 г.

