



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru<http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт.адрес: ул. Пирытинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

Приложение к акту проверки
18/0041/0166/2018 от 27.02.2018

ПРЕДПИСАНИЕ №18/0041- Э

«27» февраля 2018 г.
дата составления предписания

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Минусинский педагогический
колледж имени А.С. Пушкина»
662606, Красноярский край г.
Минусинск, ул. Н. Крупской, 100
место нахождения юридического лица

Мною, государственным инспектором отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Масоновым Владимиром Александровичем
(должность, Ф.И.О.)

в период с 20.02.2018 по 27.02.2018, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 17.01.2018 №166-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации энергоустановок, соблюдения требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении:

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» (КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»)

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» (КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»)

от 27.02.2018 №18/0041/0166/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004

№ 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
	Техническая документация		
1.	Отсутствуют списки работников имеющих право единоличного осмотра электроустановок, ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией.	Пункт 1.8.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).	01.05.2018
	Здание учебного корпуса (г. Минусинск, ул. Н. Крупской, 100)		
2.	Электрооборудование силового щита в электрощитовой не очищено от пыли и грязи.	Пункт. 2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).	01.05.2018
3.	В месте хранения средств защиты (электрощитовая) отсутствует перечень электротехнических средств.	Пункт 1.3.9 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261)	01.05.2018
4.	Электротехнический персонал обслуживающий электрооборудование здания учебного корпуса не в полном объеме укомплектовано защитными средствами от поражения электрическим током (на момент проверки отсутствует один указатель напряжения, 1 пара перчаток).	Пункт 1.4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н), пункты 1.2.1, 1.2.3, приложение №8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261).	01.05.2018
5.	Не проведено измерение изоляции стационарных плит в	Пункт 1.6.1, Приложение 3 (таблица 37) Правила	01.10.2018

	столовой учебного корпуса.	технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).	
6.	На двери силового щита 0,4 кВ не нанесена надпись указывающая диспетчерское наименование.	Пункт 2.2.20 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).	01.05.2018
7.	Светильники освещения в подвальном помещении установлены без защитных решёток, плафонов, демонтированы защитные кожуха.	Пункт 2.12.7 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).	01.10.2018
	Спортзал «Электрон» (г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13, пом. 299).		
8.	Электрооборудование силового щита в электрощитовой не очищено от пыли и грязи.	Пункт. 2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).	01.05.2018
9.	В электрощитовой на двери силового щита не нанесена надпись указывающая диспетчерское наименование. На предохранителях не нанесены надписи указывающие ток плавкой вставки.	Пункт 2.2.20 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).	01.05.2018
10.	С внутренней стороны двери щита освещения ЩО-1 не нанесены надписи с наименованиями электроприемников, соответственно через них получающих питание.	Пункт 2.15.5 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).	01.05.2018
11.	В тепловом пункте на светильнике освещения отсутствует защитный плафон.	Пункт 2.12.7 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от	01.05.2018

		13.01.2003).	
12.	Электротехнический персонал обслуживающий электрооборудование здания спортзала не в полном объеме укомплектовано защитными средствами от поражения электрическим током (на момент проверки отсутствует один указатель напряжения, 1 пара перчаток).	Пункт 1.4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н), пункты 1.2.1, 1.2.3, приложение №8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261).	01.05.2018
	Здание общежития (г. Минусинск, ул. Ботаническая, 29А)		
13.	В подвальном помещении эксплуатируются светильники с несоответствующим классом защиты (по факту класс защиты 0).	Пункт 6.1.14 Правила устройства электроустановок (утверждены Минэнерго России 06.10.1999).	01.05.2018
14.	Электротехнический персонал обслуживающий электрооборудование здания общежития не в полном объеме укомплектовано защитными средствами от поражения электрическим током (на момент проверки отсутствует один указатель напряжения, 1 пара перчаток).	Пункт 1.4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н), пункты 1.2.1, 1.2.3, приложение №8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261).	01.05.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Отдел энергетического надзора по Республике Хакасия по адресу: 655011, г.Абакан, ул. Пирятинская, 5А по следующей форме:

№ предписания, дата, Ф.И.О. должностного лица, его выдавшего	Всего предписано (кол-во пунктов)	Не вышел срок (кол-во пунктов в)	Выполнено		Не выполнено в срок	
			кол-во пунктов в	№№ пунктов	кол-во пунктов	№№ пунктов
1	2	3	4	5	6	7

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а) Г. Брашнев Директор КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» Братилова Галина Петровна

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора



Масонов В.А.
подпись, штамп

Масонов В.А.

Предписание на 5 листах для исполнения получено:

Директор КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»

Г. Брашнев
Подпись, печать

Братилова Г.П.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции в вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

